

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Korzenna Sp. z o.o.
33-326 MOGILNO 224
tel./fax 18 445 36 52
KRS 0000297589 NIP 7343282734

Strona internetowa/tablica ogłoszeń
<http://www.pukkorzenna.pl/>

Mogilno, dnia 28.07.2017 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2017/PN na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korzenna”

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Sp. z o.o., działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) („ustawa Pzp”), zawiadamia o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowania nr 2/2017/PN pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korzenna”.

Zmianie ulega:

1. Pkt 5.2.3 pkt 1 SIWZ: Warunki udziału w postępowaniu.

Zamiast:

1. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie co najmniej 100 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że każde z zamówień obejmowało budowę minimum 100 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Powinno być:

1. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie co najmniej 100 przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Załącznik nr 8 SIWZ – wzór umowy, § 2 ust. 6 .

Zamiast:

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do montażu urządzeń wchodzących w skład przydomowych oczyszczalni ścieków uzyskał pisemną akceptację Zamawiającego dla danego typu urządzeń. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumentację techniczną urządzenia potwierdzającą zgodność z wymaganiami Zamawiającego, a także zaprezentować urządzenie w siedzibie Zamawiającego.

Powinno być:

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do montażu urządzeń wchodzących w skład przydomowych oczyszczalni ścieków uzyskał pisemną akceptację Zamawiającego dla danego typu urządzeń. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest



zobowiązany przedstawić dokumentację techniczną urządzenia potwierdzającą zgodność z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności komplet badań określonych w normie PN EN 12566-3, wykonanych przez notyfikowane laboratorium zgodnie z normą PN EN 12566-3+A2:2013, obejmujących co najmniej wodoszczelność, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość konstrukcyjną dla warunków gruntowych wilgotnych, trwałość materiału i odporność na ogień, a także zaprezentować urządzenie w siedzibie Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

Przychocki
Stanisław Przychocki

